

一、中标（成交）信息：

|                        |
|------------------------|
| 供应商名称：建科环能科技有限公司       |
| 供应商地址：北京市朝阳区北三环东路 30 号 |
| 中标金额：7 万元              |

二、主要标的信息：

|                |
|----------------|
| 名称：生物安全三级实验室检测 |
|----------------|

三、评审专家名单：郑德亮、宋聚兴、孙其勇

安徽省德通检测技术有限公司（43.65、43.65、41.65）北京美科洁净环境检测有限公司（41.71、43.71、41.71）建科环能科技有限公司（79.71、81.71、79.71）廊坊科信翔宇检测有限公司（71、73、71）

四、代理服务收费标准及金额：

收费标准：中标金额在 100 万元以下部分按照中标金额的 0.9%收取，中标金额在 101-500 万元部分按照中标金额的 0.6%收取，中标金额在 501-1000 万元部分按照中标金额的 0.45%收取，中标金额在 1001 万元以上部分按照中标金额的 0.4%收取。（不足肆仟元按肆仟元收取）。

收费金额（单位：元）：4000 元

五、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

六、未中标供应商的未中标原因：

1、安徽省德通检测技术有限公司：评审得分较低（其他情形综合评审排名较低）2、北京美科洁净环境检测有限公司：评审得分较低（其他情形综合评审排名较低）3、廊坊科信翔宇检测有限公司：评审得分较低（其他情形综合评审排名较低）

投标报价明细表

项目编号：SDXL-02-2022-0425

项目名称：山东省疾病预防控制中心生物安全三级实验室检测项目

供应商名称（公章）：建科环能科技有限公司

| 序号                   | 项目名称   | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
|----------------------|--|----|----|-------|-------|
| BSL-3 区域检测及系统可靠性验证项目 |  |    |    |       |       |
| 1                    | 核心工作间综合检测  | 间  | 2  | 8000  | 16000 |
|                      | 说明：检测内容包括物理参数（围护结构可视化严密性监测、风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、相对湿度），性能验证（工况转换、系统启停、备用机组 |    |    |       |       |

|                    |  |   |    |      |       |
|--------------------|--|---|----|------|-------|
|                    | 切换、备用电源切换以及电气、自控和故障报警系统的可靠性)                                 |   |    |      |       |
| 2                  | 辅助用房综合检测,按照高效送风口计价   | 台 | 8  | 500  | 4000  |
|                    | 说明:范围包括除淋浴间外防护区辅助房间的各项物理参数(送风高效过滤器抽检、风量、静压差、洁净度、噪声、照度、温度、湿度) |   |    |      |       |
| 3                  | 压力一致性验证  | 点 | 2  | 2000 | 4000  |
|                    | 说明:对防护区内自控系统压力传感器进行校验,使其满足准确性与一致性要求。                         |   |    |      |       |
| 4                  | 小计   |   |    |      | 24000 |
| BSL-3 区域关键防护设备检测项目 |  |   |    |      |       |
| 5                  | 排风高效过滤装置   | 套 | 12 | 1500 | 18000 |
|                    | 说明:采用扫描法,对防护区内排风高效过滤装置进行扫描检漏                                 |   |    |      |       |
| 6                  | 传递窗常规参数  | 台 | 3  | 2000 | 6000  |
|                    | 说明:检测项目包括(外观配置、门互锁功能)紫外照度采用紫外照度计进行测试,气密性采样发烟法进行测试。           |   |    |      |       |
| 7                  | 正压头罩性能检测   | 台 | 8  | 5000 | 40000 |
|                    | 检测范围包括:外观及配置、送风量、过滤效率、头罩内噪声、连续工作时间、低电量报警。                    |   |    |      |       |
| 8                  | 小计   |   |    |      | 64000 |
| 9                  | 合计   |   |    |      | 88000 |

最终分项价格在此基础上根据最终报价进行同比例下调 北京博迈德基因技术有限公司对竞争性磋商文件的认同程度:完全认同。

服务名称、服务范围、服务要求、服务时间及服务标准:详见竞争性磋商文件。

同类业绩一览表

供应商名称(公章): 建科环能科技有限公司

| 序号 | 项目名称(含已完成及正在实施的项目,请分别注明并做适当描述) | 合同主要内容                                     | 合同总金额 |
|----|--------------------------------|--|-------|
| 1  | 中农威特生物科技股份有限公司7#、9#建筑          | 动物生物安全三级(ABSL-3)以上级别实验室(高等级生物安全实验室)的b2类实验室 | 190万  |
| 2  | 中国农业科学院兰州兽医研究所国家口蹄疫参考实验室       | 动物生物安全三级(ABSL-3)以上级别实验室(高等级生物安全实验室)的b2类实验室 | 78.8万 |

|    | 设备设施检测服务项目                            |   |          |
|----|---------------------------------------|---|----------|
| 3  | 中国兽医微生物中心 ABSL-3 实验室 2022 年年委托检测      | 动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室        | 38.75 万  |
| 4  | 内蒙古必威安泰生物科技有限公司 GMP 生产车间、检验动物房等       | GMP 车间及动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室 | 69.0 万   |
| 5  | 中国科学院昆明动物研究所实验室关键防护设备等检测              | 动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室        | 26.31 万  |
| 6  | 中牧实业股份有限公司兰州生物药厂 A 检验动物房              | 动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室        | 99.6 万元  |
| 7  | 动物疫苗生产基地建设项目生物安全及 GMP 检测              | GMP 车间及动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室 | 103.7 万元 |
| 8  | 金宇保灵生物药品有限公司新园区空调系统检测项目—A11 区域检测      | 动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室        | 79.3 万元  |
| 9  | VS04-项目设施与设备综合性能验证                    | 动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室        | 168.0 万元 |
| 10 | 中国农业科学院哈尔滨兽医研究所国家高级别生物安全实验室 2021 年度检测 | 动物生物安全三级 (ABSL-3) 以上级别实验室 (高等级生物安全实验室) 的 b2 类实验室        |          |